

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование территориального органа МЧС России)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС  
России»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 104 / 1 / 1-3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального

«Центр развития ребёнка – детский сад № 58», (МБДОУ «ЦРР – детский сад №58»),  
здание детского сада

предпринимателя, физического лица- правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специ-  
альное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 104 от «04» сентября 20 17 года,  
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:  
с 09 ч. 00 мин. «11» сентября 2017г. по 11 ч. 30 мин. «20» сентября 2017 г.

проведена проверка Государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС  
России» по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Головной Сергеем Вячеславовичем  
в здании детского сада, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,  
Южный проезд, 4.

совместно с заведующим МБДОУ «ЦРР – детский сад, №58» Андрунь Софьей Владимировной,  
зам. заведующего по АХР Леоновой Любовью Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации эвакуационных путей, выполнить требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: демонтировать со стен тамбуров на путях эвакуации горючие материалы (стены окрашены краской с неизвестными показателями пожарной опасности) в здании расположенном по адресу: г. Северск, Южный проезд, 4.	. 33 Постановление правительства от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее 123-ФЗ), п. 4.3.2 Свод правил СП 1.13130.2009	01.11.2018г.	
2.	Разделить помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а	ст. 88 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический	01.11.2018г.	

Предписание № 104/1/1-3 от 20.09.2017 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

	именно помещение вентиляционной камеры и коридор подвала между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами в здании, расположенном по адресу: г. Северск, Южный проезд, 4.	регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее 123-ФЗ)		
3.	Разделить помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно помещение кафельной и эвакуационный коридор между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами в здании, расположенном по адресу: г. Северск, Южный проезд, 4.	ст. 88 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с изменениями, внесенными Федеральным законом от 10.07.2012 № 117-ФЗ	01.11.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России  
по пожарному надзору Головня С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«20» сентября 2017 г.

✓ Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий МБДОУ «УРР-ДС № 58»

(должность)

Андреев С.В.

(фамилия, инициалы)

✓ «20» 09 2017 г.

- Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание № 104/1/1-3 от 20.09.2017 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.