

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Транспортная, 8, г. Северск, Томская обл., 636000

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Транспортная, 8, г. Северск, Томская обл., 636000

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 103 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

«Центр развития ребенка - детский сад № 58»

(гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 103 от «13» октября 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 10 ч. 00 мин. «19» октября 2020 г. по 11 ч. 00 мин. «06» ноября 2020 г.

проведена проверка Государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору капитаном внутренней службы Донниковой Юлией Анатольевной по адресу: Томская область, г. Северск, проезд Южный, 4.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

проведившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Андрунь Софьей Владимировной – заведующим МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 58»

(указываются должность, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58», расположенном по адресу: Томская область, г. Северск, проезд Южный, 4, провести ремонт установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара, в соответствии с исполнительной документацией, предусмотрев при этом замену составных их частей на: 1) кабельные линии и электропровода, сохраняющие работоспособность в	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 54, ч. 2 ст. 82; ч. 2, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения	01.12.2023	

	условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуацию людей в безопасную зону.	автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4.1, 4.6 СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п. 5.11 Таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 12.64 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», утвержденные приказом ГУППС МВД России от 04.06.2001 № 31; постановление Правительства РФ от 17.03.2009 № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные процедуры, предусматривающие, возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
2.	Установить световые оповещатели «Выход» над вторым эвакуационным выходом из групповых ячеек №№ 1-13, в здании МБДОУ «ЦРР – детский сад № 58», расположенном по адресу: Томская область, г. Северск, проезд Южный, 4.	ч. 2 ст. 4, ч.3 ст. 52, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.3 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173.	01.12.2023	
3.	Хранить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в здании МБДОУ «ЦРР – детский сад № 58», расположенном по адресу: Томская область, г. Северск, проезд Южный, 4.	абз.3, п.61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	01.12.2023	
4.	Обеспечить защитой соответствующими автоматическими установками	п.п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 2, 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 42, ст. 52, ч. 6 ст. 83, ст. 91, ст. 103, ст. 104	01.12.2023	

	пожарной сигнализации (извещателями) помещения тамбуров, в здании МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58», расположенном по адресу: Томская область, г. Северск, проезд Южный, 4,	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.2, А.3, А.4, А.10, табл. А.1 п. 9 «СП 5.13130.2009».		
5.	Дооборудовать все защищаемые помещения и защищаемые зоны здания дошкольной образовательной организации подкласса Ф1.1 по адресу: Томская область, г. Северск, проезд Южный, 4, не менее тремя пожарными извещателями при включении их в шлейфы двухпороговых приборов, для формирования команды управления в соответствии с пунктом 14.1 СП 5.13130.2009.	п.п. 1, 2 ст. 1; п.п. 2, 3 ст. 4; п. 1 ст. 6; п. 10 ст. 83 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; абз. 1, п.п. 14.1, 14.3 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденных приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175.	01.12.2023	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору Донникова Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 06 » ноября 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

✓ Завучин МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58»
(должность)

✓ Андреев С.А.
(фамилия, инициалы)

✓ « 06 » 11 20 20 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.